

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Neplachova, 813, 814, 815, 816
PSC, místo: 37004, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 (622052), 2519
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1931 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 179.6
elektřina: 91.9
zemní plyn: 3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	75.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	142 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	102 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.21 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 751581.0

Vyhotoveno dne: 23.07.2025

Podpis: Ing. Roman Šubrt
Šubrt

Digitálně podepsal
Ing. Roman Šubrt
Datum: 2025.07.24
12:30:49 +02'00'